



**Materiál na rokovanie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača
dňa**

Správa

**o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi a výkone preventívnych protipožiarnych
kontrol za rok 2018**

Predkladateľ :

Mgr. Monika Burdová
prednostka

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Materiál
4. Stanoviská stálych komisií

Zodpovedný :

Mgr. Ján Komara
vedúci kancelárie starostu

Spracovateľ :

Ing. Gabriel Lovecký
referent BOZP, PO a registratúry
vykonávajúci funkciu preventívára požiarnej ochrany mestskej časti

Február 2019

1. Návrh uznesenia

Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

odporúča

MZ MČ Bratislava-Rača zobrať na vedomie Správu o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi a výkone preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2018 v predloženom znení.

2. Dôvodová správa

Za účelom upraviť povinnosti mestskej časti Bratislava-Rača (ďalej len „MČ“), právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov a fyzických osôb a vytvorenia podmienok pre účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi, haváriami a živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami bol s účinnosťou od 01.08.2014 prijatý Požiarne poriadok MČ, dodržiavanie ktorého by malo prispieť k skvalitneniu zabezpečovania preneseného výkonu štátnej správy na úseku požiarnej ochrany v MČ, ako aj plnenia si povinností na úseku ochrany pred požiarmi. Dokument je verejne prístupný na https://www.raca.sk/tlaciva-a-dokumenty/?nazov=pO%C5%BEIARNY+poriadok&ID=106&odoslat=H%C4%BEada%C5%A5&frm_id_frm_filter_16=58bdd9c9be6bd

Tento dokument bol prijatý podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v nadväznosti na § 37 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a čl. 40 písm. f) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Podľa § 3 písm. d) Požiarneho poriadku MČ, Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača prerokúva správy o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi v MČ.

Na základe tejto právnej úpravy sa predkladá materiál „Správa o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi a výkone preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2018“ na rokovanie miestnej rady.

3. Materiál

MČ v zmysle § 23 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o PO“), vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a čl. 66 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi v rozsahu vykonávania preventívnych protipožiarňch kontrol, ukladania opatrení na odstránenie požiarňch nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženej záchrane osôb a majetku, kontroly plnenia týchto opatrení a rozhodovania o vylúčení vecí z používania.

Preventívna protipožiarňa kontrola sa zabezpečuje výkonom v územnom obvode MČ v objektoch:

- a) právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, v ktorých nevykonáva štátny požiarň dozor Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „H a ZU hl. mesta SR Bratislavy“), alebo nevykonáva kontrolnú činnosť hl. mesto SR Bratislava,
- b) v rodinných domoch okrem ich bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb.

V roku 2018 boli kontroly vykonávané na základe „Plánu kontrolnej činnosti preventívnej protipožiarnej hliadky na rok 2018“ schváleného starostom MČ. Kontroly boli realizované priebežne počas celého roku 2018 v pravidelných mesačných intervaloch. Preventívne kontroly boli plánované vykonať v 40 subjektoch, ktoré vykonávajú činnosť na území MČ v lokalitách Rača, Krasňany a Východné. Do plánu kontrol boli zaradené subjekty s rôznym charakterom predmetu činností - predajom tovaru (obchod a služby), reštauračné a pohostinské zariadenia, lekárne a subjekty s priemyselnou výrobou, autoservisy ap. Oznámenia o vykonaní preventívnych protipožiarňch kontrol boli vybraným subjektom zasielané doporučenou poštou. Starosta MČ ustanovil v zmysle § 24 ods. 2 zákona o PO kontrolnú skupinu, ktorá vykonávala priamy výkon v kontrolovaných subjektoch; kontrolná skupina pracovala v zložení: Ing. Gabriel Lovecký, preventívár požiarnej ochrany MČ, zamestnanec MČ (vedúci kontrolnej skupiny); Jaroslav Kušnir, elektrotechnik, zamestnanec MČ (člen kontrolnej skupiny); V roku 2018 vykonával práce v kontrolnej skupine Jiří Šrot formou práce na dohodu o pracovnej činnosti. Pán Šrot má stredné odborné vzdelanie, absolvoval štúdium na strednej škole požiarnej ochrany.

Kontrolná skupina mala oprávnenie vstupovať do kontrolovaných objektov za účelom výkonu preventívnych protipožiarňch kontrol s cieľom vykonať potrebné zistenia

preventívnych protipožiarňch opatrení, nazerať do príslušnej dokumentácie, požadovať potrebné informácie a súčinnosť štatutárnych orgánov a vedúcich zamestnancov v kontrolovaných subjektoch. Z každej kontroly bola spísaná zápisnica so zistenými nedostatkami a návrhom na ich odstránenie. Jednu kópiu zápisnice dostal kontrolovaný subjekt a jedna je založená v spisovej dokumentácii MČ. Koordinátorom preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarňmi bol preventívár požiarnej ochrany MČ, ktorý v spolupráci s kanceláriou starostu organizačne a metodicky riadil a zabezpečoval celý priebeh preneseného výkonu štátnej správy.

Účelom preventívnych protipožiarňch kontrol bolo preveriť stav zabezpečovania ochrany pred požiarňmi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a to najmä:

- dokumentáciu týkajúcu sa ochrany pred požiarňmi,
- vykonávanie školenia a odbornej prípravy zamestnancov,
- skladovanie horľavých látok,
- stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody,
- stav únikových ciest a ich označenie,
- vybavenie objektov požiarňnotechnickými zariadeniami a inými vecnými prostriedkami požiarnej ochrany,
- zabezpečovanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení (elektrických a bleskozvodov),
- revízie a kontroly elektrických spotrebičov,
- umiestnenie a inštaláciu tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov.

V roku 2018 bolo naplánovaných 40 kontrol, zrealizovaných bolo 36 preventívnych protipožiarňch kontrol. U 4 objektov neboli vykonané kontroly z dôvodu nedostupnosti prevádzok (zrušené alebo presťahované v neskoršom období, ako bol schválený plán kontrol, v rekonštrukcii, ap.). Kontrolná skupina MČ pri výkone kontrol upozorňovala štatutárnych zástupcov kontrolovaných subjektov na zistené nedostatky. Požadovala odstránenie nedostatkov bez zbytočného odkladu, príp. stanovením záväzných termínov. Po uplynutí týchto termínov bolo kontrolnou skupinou vykonané preverenie uložených opatrení na nápravu. Na tieto účely kontrolná skupina MČ poskytovala kontrolovaným subjektom potrebné informácie, odbornú pomoc a vysvetlenia. Pri výkone kontrol boli zistené nedostatky v 9 objektoch. Tieto spočívali najmä v tom, že kontrolované priestory neboli vybavené ručnými prenosnými hasiacimi prístrojmi (ďalej len „PHP“), alebo neboli vykonané revízne kontroly PHP. Nedostatky boli zistené i v dokumentácii požiarnej ochrany, v poškodení

elektroinštalácie , dymovodov. Najviac porušení zo zistených požiarneho nedostatkov sa týkalo nedostatkov technického charakteru vyhradených technických zariadení nachádzajúcich sa v objektoch (revízie elektroinštalácie, plynu, tlakových nádob). V niektorých prípadoch bolo zistené, že dokumentácia požiarnej ochrany nebola spracovaná alebo nebola aktualizovaná v súlade so skutkovým stavom.

Tabuľka - Prehľad počtu vykonaných kontrol a kontrolovaných subjektov

Mesiac	Plánovaný počet kontrol	Vykonané kontroly	Nevykonané kontroly	Kontroly bez závad	Kontroly so zistenými závadami	Poznámky
Január	4	4	0	2	2	
Február	4	4	0	3	1	
Marec	4	3	1	1	2	Nevykonaná kontrola: Prosat s.r.o. – z dôvodu zmeny sídla spoločnosti
Apríl	4	4	0	3	1	
Máj	4	4	0	3	1	
Jún	4	4	0	3	1	
Júl	0	0	0	0	0	kontroly neboli naplánované
August	0	0	0	0	0	kontroly neboli naplánované
September	4	4	0	3	1	
Október	4	3	1	3	0	Nevykonaná kontrola: Martina Masná GLAMOUR hair & nails - z dôvodu pozastavenia živnosti od 23.03.2018 do 23.03.2019
November	4	3	1	3	0	Nevykonaná kontrola: Darina Ivetičová - sezónny predaj, neprístupné priestory
December	4	3	1	3	0	Nevykonaná kontrola: Lukáš Vavro, Prevádzka Generali poisťovňa - podľa vyjadrenia konateľa sa prevádzka od 19.12.2018 sťahuje do nového priestoru a bude v prevádzke od 01.02.2019
Celkom	40	36	4	27	9	

Z poznatkov, ktoré získali členovia kontrolnej skupiny pri kontrolách v rámci preneseného výkonu štátneho požiarneho dozoru vyplýva, že väčšiu časť zistených nedostatkov tvoria nedostatky technického charakteru, najmä pokiaľ ide o zabezpečovanie výkonu pravidelných revízií vyhradených technických zariadení (najmä elektrických a plynových), hasiacich prístrojov a hydrantov, ďalej nevykonávanie kontrol a taktiež nevykonávanie čistenia komínov, na ktoré sú napojené jednotlivé vykurovacie spotrebiče. Niektoré kontrolované subjekty pre údajný nedostatok finančných prostriedkov

revízie vyhradených technických zariadení nevykonávali. Kontrolovaným subjektom, u ktorých boli zistené nedostatky, bola uložená povinnosť ich odstránenia v určenej lehote, v rámci ktorej boli povinní MČ preukázať ich odstránenie, čo viaceré však neurobili. Väčšina kontrolovaných subjektov však mala požiarnu ochranu zabezpečovanú dodávateľským spôsobom, bez zistených vážnejších nedostatkov. Pri výkone preventívnych kontrol vo vytipovaných objektoch neboli zistené také prevádzky, ktoré by vyvolávali bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiarov. Subjekty, ktoré boli kontrolnou skupinou kontrolované, dodržiavali obsah Požiarneho poriadku MČ.

Represívna požiarna ochrana

Represívnu požiarnu ochranu na území MČ zabezpečuje pre hasebný obvod Bratislava III Hasičská stanica (HS 3) so sídlom na Háľkovej ul. č. 3 v Bratislave. Jej príslušníci v hodnotenom období zasahovali pri požiaroch v MČ. V represívnej oblasti sme spolupracovali i s Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného útvaru v Bratislave a H a ZU hl. mesta SR Bratislavy. Zo základných údajov o požiarovosti poskytnutých H a ZU hl. mesta SR Bratislavy zo dňa 29.01.2019 vyplýva, že v roku 2018 vzniklo na území MČ 51 požiarov, čo je pokles oproti roku 2017 o 30 požiarov. Priame škody na majetku predstavujú čiastku 39 480,- €. Uchránené hodnoty boli odhadnuté na 54 000,- €. Oproti roku 2017 je to v hodnotených oblastiach výrazné zlepšenie. Pri týchto požiaroch neboli usmrtené ani zranené žiadne osoby

V MČ boli zaevidované nasledovné požiare:

- požiare porastov	15
- bytové hospodárstvo	10
- nakladanie s odpadom	15
- požiare kontajnerov	4
- požiar dopravných prostriedkov	4
- požiar garáže	1
- v objektoch reštaurácií	2

Vzhľadom na vysoký nárast požiarov trávnatých porastov v roku 2017 bola v roku 2018 venovaná pozornosť v jarných mesiacoch ochrane životného prostredia, vinohradom, záhradám, chatovým oblastiam, lesom, ap. V uvedenom období sa zrealizovalo pracovné stretnutie s Račianskym vinohradníckym spolkom, kde za prítomnosti preventistu PO MČ bola táto problematika prerokovaná a zo strany vinohradníkov boli prijaté preventívne opatrenia.

Dobrovoľná požiarna ochrana

V priebehu roka 2018 sa Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Rača doplnil o 21 nových členov, plnil popri organizačných úlohách aj preventívne pôsobenie v rámci MČ, informoval obyvateľstvo o ochrane lesov a vinohradov pred požiarom a venoval sa mládeži. Členovia DHZ sa 19.8.2018 zúčastnili základnej prípravy hasičských jednotiek, 13.10.2018 sa zúčastnili na kurze obsluhy

rádiostanic, 14.10.2018 absolvovali kurz obsluhy elektrocentrály a absolvovali strojnícky kurz so získaním osvedčení. Členovia DHZ v preventívnych skupinách zabezpečovali hliadkovanie počas Vinobrania a iných akciách.

Propagačná činnosť

V mesačníku Račiansky výber a na webovej stránke MČ boli v roku 2018 preventivárom MČ priebežne uverejňované články s problematikou preventívnej požiarnej ochrany. Články boli zamerané na upozorňovanie občanov a podnikateľov v MČ na dodržiavanie povinností vyplývajúcich z protipožiarnych predpisov s dôrazom na obdobie sucha a pred zimným vykurovacím obdobím.

4. Stanoviská stálych komisií

materiál: **Správa o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi a výkone preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2018**

Komisia	stanovisko	zapracované A/N	zdôvodnenie
Komisia finančná a majetková			
Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy	Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača zobrať na vedomie Správu o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi a výkone preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2018 v predloženom znení.	A	
Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva			
Komisia sociálna a bytová			